

010-2024

[illegible]

zoals opgenomen in:

Toelichting:

Ten aanzien van de breedte van parkeervakken vermeldt de NEN-2443 (in par. 5.3.8.1) dat de afmeting van de parkeervakken afhankelijk zijn van het gebruik, de gebruiksduur en het gebruikprofiel.

Voor parkeergarages moet de parkeervakbreedte voor openbaar intensief gebruik tenminste 2,50m bedragen. Voor parkeerterreinen gelden dezelfde uitgangspunten.

Het parkeerterrein aan de Prins Bernhardweg geldt als een openbaar intensief gebruikte parkeerplaats. In de ontwikkelvisie van het Oude Dorp spreekt men over kwalitatieve verbetering van het parkeerterrein. De breedte aanhouden op 2,40m is geen kwalitatieve verbetering, denk hierbij aan het feit dat ieder jaar auto's 0,5 cm in breedte toenemen en dus over een aantal jaar het parkeerterrein weer moet worden aangepast. Binnen de EU wordt al gesproken om een breedte van 2,60m te gebruiken bij openbaar intensieve parkeerplaatsen. Enkele landen om ons heen hebben deze breedte, van 2,60m al opgenomen als standaard.

In het document over de parkeertelling is te lezen dat op de piekmomenten de parkeerbelasting 65% bedraagt, waarbij er dus geen druk komt op de parkeercapaciteit met het verbreden van de parkeerplekken met 10cm.

Ondertekening en naam:

Bibi Verbeek
VVD

[illegible][illegible]